



Materialprüfungsanstalt • Otto-Graf-Institut • Universität Stuttgart
Postfach 801140 • D-70511 Stuttgart

Telefon 0711-685-2712
Telefax 0711-685-2744
E-Mail Feuerverstand@mpa.uni-stuttgart.de
Referat Feuerwiderstand von Bauteilen

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Prüfzeugnis Nummer:

P-BWU03-I 17.1.28¹

Gegenstand:

Unterdecken-Konstruktion (Unterdecke allein) bei einseitiger Brandbeanspruchung der Deckenoberseite mit einer Feuerwiderstandsklasse F 90 gemäß DIN 4102 Teil 2, Ausgabe 1977

Grundlage:

Bauregelliste A Teil 3, lfd. Nr. 2.1 (Ausgabe 2014/1)²

Antragsteller:

**FURAL Systeme in Metall GmbH
Cumberlandstraße 62
A-4810 Gmunden**

Ausstellungsdatum: 02.04.2014

Geltungsdauer: 30.04.2019

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 9 Seiten und 5 Anlagen.
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Stuttgart.

¹ Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis ersetzt die auf die Rechtsvorgängerin ausgestellte letzte Fassung P-BWU03-I 17.1.28 vom 23.06.2003 mit dem Verlängerungsbescheid vom 11.06.2012. Für den Gegenstand ist erstmals am 20.08.2002 ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis erstellt worden.

² Bauarten zur Errichtung von Decken, Dächern, Unterdecken, Doppelböden, Hohlräumstrichen, Stützen, Trägern, Unterzügen, Treppen und tragenden Wänden, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer und/oder den Schallschutz gestellt werden.